

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

**„Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy
ul. Dworkowej 3 w Bestwince”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1: Piec konwekcyjno parowy - pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści piec o wsadzie 12 gn 1/1, mocy 15,8 kW , układ pojemników wszerz, regulacja temperatur 30-260 st C, reszta parametrów zgodna.

Odp. 1:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji nr 3.

Pytanie 2: Piec konwekcyjno parowy - pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści piec o zakresie regulacji temperatur 30-260 st C, układ pojemników wszerz, reszta parametrów zgodna.

Odp. 2:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji nr 4.

Pytanie 3: Kuchnia gazowa - pozycja 9

Proszę o informację czy kuchnia ma posiadać kombinację palników 2x7,5 kW oraz 2x9 kW co daje w sumie 33 kW, czy zamawiający dopuści kombinację palników 1x4,5 kW 1x7,5k W 2x9 kW co daje w sumie 30 kW.

Odp. 3

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji nr 9.

Pytanie 4: Zmywarka kapturowa - pozycja 11

Zmywarka o opisanych przez Państwa parametrach została wycofana z oferty i zastąpiona nowym lepszym modelem. Proszę o dopuszczenie zmywarki o 3 programach mycia; 60, 120, 150 sekund - reszta parametrów zgodna.

Odp. 4:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji nr 11.

Pytanie 5: Stół roboczy - pozycja 13

Stoły w standardzie posiadają grubość blachy 0,8 mm . Proszę o dopuszczenie takiej grubości.

Odp. 5:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji nr 13. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że stoły ze stali nierdzewnej (poz. nr 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24) winny mieć grubość blatów co najmniej 0,8mm.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),
- a/a.