

NR OBWODU/FAZA			1/L1	2/L2	3/L3	4/L1	5/L2	6/L3	7/L1	8/L2
MOC ZAINSTALOWANA			100W	100W	300W	400W	400W	2000W	2000W	2000W
TYP ZABEZPIECZENIA			PKNM-6 /1N/B/003	PKNM-6 /1N/B/003	PKNM-10 /1N/B/003	PKNM-10 /1N/B/003	PKNM-10 /1N/B/003	PKNM-16 /1N/B/003	PKNM-16 /1N/B/003	PKNM-16 /1N/B/003
PRZEZNACZENIE		Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie widtrolap, WC, pokój nauczycielski szatnia, korytarz	Oświetlenie WC, sala dzieci	Oświetlenie sala dzieci, magazyn, korytarz	Obwód gniazd wtyczk. WC, pokój nauczycielski szatnia, korytarz	Obwód gniazd wtyczk. sala dzieci	Obwód gniazd wtyczk. sala dzieci, magazyn

PROJEKTOWANE OBWODY

Pi=7,3kW

Ps=1,8kW

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Biuro Inżynierskie WIGBUD – mgr inż. Grzegorz Widurski
43-300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 16b/1 – e-mail: wigbud@wp.pl, tel./fax.: (33)822-14-75 – tel. kom.: 603-37-20-37

TEMAT OPRACOWANIA :
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU.
KATEGORIA OBIEKTU - IX

INWESTOR:
Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111,
43-512 Bestwina

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA: 05.2017

LOKALIZACJA
43-512 Janowice ul. Janowicka 100,
działki nr 845/2, 846/4, 1716
Jedn. ewid. Bestwina, Obręb: Janowice

TYTUŁ Schemat strukturalny istniejącej rozdzielnicy T1 230/400V. Obwody projektowane

SKALA:

PROJEKTANT : mgr inż. Marek Olejarz, upr. nr MAP/0141/POOE/06 — PODPIS

SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Eugeniusz Chuderski, upr. nr GD-IV-63/487/76 — PODPIS

RYS.NR EL-2